

PfB Prüfzentrum für Bauelemente

09.02.2015

Prüfzeugnis Nr. 14/12-A467-Z2

Luftdurchlässigkeit



geprüft lt. DIN EN 1026: 2000-09 (beschreibt Prüfungsanordnung/-durchführung)

Wellhöfer Deckentüre

(Ausführung mit Zusatzausstattung WärmeSchutz)

Fugendurchlasskoeffizient

= 0,04

a-Wert; $\text{m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$

-> Luftdurchlässigkeit ist **deutlich besser**
als für Fenster gefordert (DIN EN 12207)

und **übertrifft deutlich** die Anforderungen für
Luftdichtheit bei Blower-Door-Tests (DIN 13829)